

Акт
замеров динамического и статического уровней скважины № 3800/8

20.03.2107 г

Мы, нижеподписавшиеся ,

- Глава СП Старонадеждинский с/совет МР Благовещенский р-он РБ
Демидова Л.И.

- директор ООО «КТС» Попцов А.С.

- слесарь АРС ООО «КТС» Диронов С.А.

составили настоящий акт о том, что 20.03.2107 г были произведены замеры статического и динамического уровней скважины № 3800/8 , расположенной по адресу : РБ, Благовещенский район, на северо-восточной окраине с.Старонадеждино, на водоразделе рек Уфа и Уса.

В ходе выполненных замеров установлено, что разница между статическим и динамическим уровнями составляет 1,0 м , что соответствует данным паспорта на скважину.

	Л.И.Демидова
	А.С.Попцов
	С.А.Диронов